

## 三郷市景観計画の届出状況等について

### 1. 景観アドバイザーによる審査について

#### 審査依頼件数とその結果（平成29年5月15日現在）

平成28年度分

審査依頼件数      審査依頼日ベース

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
件数	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	6

平成29年度分

審査依頼件数      審査依頼日ベース

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
件数	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### 主な審査内容と結果

	用途・規模・場所	主なアドバイザーの助言	申請者の対応
	斎場 地上4階建て 高さ17.28m 重点地区 内・外	屋上利用広告物についてやや大きすぎる印象を受けるので、建築物とのバランスを考慮した大きさを検討する。 (他市店舗での事例と同様の配慮を依頼)  緑化計画について、北側及び東側接道部について中高木の植栽を検討	屋上利用広告の横幅を9.12mから8.12mに変更。(室外機が入る最小限の大きさとのこと) また、高さを30cm低くする。  北側植栽帯にシラカシ2.5mを植栽。
	店舗 地上2階建て 高さ15.0m 重点地区 内・外	審査依頼中です。	審査依頼中です