

平成27年8月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	戸ヶ崎東 保育所	彦成 保育所	丹後 保育所	
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8		六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4	1.2	1.5	1.7	
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.05	
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.004	0.004	0.002	
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.008	0.008	0.005	
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.021	0.021	0.012	
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.007	0.007	0.004	
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.001	
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35			銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	24.1	24.7	17.9	14.4	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	22.6	22.3	18.9	16.6	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57.7	59.6	57.8	58.8	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	158	168	154	159	
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	発 泡	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8
47		基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.3	7.1
48			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		性 状	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	