

No. _____

・申請者名 _____

・受付者 _____

実績報告書類確認表

【報告期限】工事完了後30日以内 または 申請年度の3月15日

報告書・添付書類		OK	項目
	実績報告書		
	浄化槽保守点検業者との契約書写し		申請者氏名・住所に誤りはないか。
	清掃業者との契約書写し		申請者氏名・住所に誤りはないか。
	7条・11条検査の依頼書の写し または支払済みを確認できるもの		申請者氏名・住所に誤りはないか(記載されているか)。
	領収書の写し		見積り時と大きく変更はないか。
	工事写真		写真全てについて、黒板に日付が記載されているか。 (不鮮明な場合は不足とみなす)
ア	30条標識		設備士が正面を向き、周辺の状況が分かるか。 法人名、代表者名、登録番号、登録年月日、浄化槽設備士の氏名が記載されているか。
	栗石事業		基礎工事前の補強状況が確認できるか。
イ	コンクリート打設		コンクリート打設状況、養生後状況がそれぞれ確認できるか。 または底盤コンクリート使用の場合は、厚さ100mm以上あるか。 (仕様の確認できる書類はあるか)
	コンクリート養生後		
ウ	浄化槽本体搬入状況		
	水張り		
エ	水平		確認時の周辺状況が分かる写真と、水平が確認できる写真があるか。(2枚あるのが望ましい)
	水締め		
	突固め(転圧)		
オ	上部スラブコンクリート工事		
カ	かさ上げ		バルブの上蓋からマンホール蓋までが30cm以内であるか。
キ	ポンプ設備		ポンプアンプ設備設置の場合のみ
ク	配管状況		汚水ますの起点、屈曲点、合流点の写真があるか。
	着工前		家屋の位置が確認できるか。
ケ	汲取り作業状況		
処 分 状 況	消毒状況		便槽内、埋設場所、掘り起しガラそれぞれの消毒状況がわかるか。
	掘り起し状況		全体の流れが確認できるか。(複数写真)
	埋戻し状況		
	完了		

	産廃マニフェストE票		発生事業所は申請場所と一致しているか。
	完成配管図(配置図)		
	浄化槽使用開始報告書		
	浄化槽廃止届出書		単独から転換の場合のみ
その他	理由書		
	底盤コンクリート仕様確認書類		
	()		
	()		