

様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		製薬工場			
貯蔵する危険物の概要		引火点	〇〇℃	貯蔵温度	〇〇℃
基礎、据付方法の概要		鉄筋コンクリート造りの基礎にアンカーボルトで固定 等			
タンク の 構 造 、 設 備	形状	縦置円筒型	常圧・加圧 ( kPa)		
	寸法	直径 〇〇〇φ 高さ 〇〇〇mm	容量	〇〇〇ℓ	
	材質、板厚	SS400 屋根板〇mm 胴板 〇mm 底板 〇mm			
	通気管	種別	数	内径又は作動圧	
		無弁通気管	1	〇〇 mm kPa	
	安全装置	種別	数	作動圧	
		/		kPa	
液量表示装置	フロート式液面計	引火防止装置	有・無		
不活性気体の封入設備	/		タンクの保温材の概要		
注入口の位置	別添図面の位置	注入口付近の接地電極	有・無		
防油堤	構造		容量	排水設備	
	鉄筋コンクリート造り内部防水モルタル		〇〇ℓ	50A ガス管バルブ止	
ポンプ設備の概要		安全増防爆型電動機			
避雷設備		タンクに接地アースを設ける。			
配管		SGP (送油管〇〇A 注入管〇〇A)			
消火設備		第4種消火設備 〇本 第5種消火設備 〇本	タンクの加熱設備	無し	
工事請負者 住所氏名		三郷市幸房 1155 番地 〇〇株式会社 代表取締役 三郷太郎 電話 048-000-0000			

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。