

一般取扱所（焼入れ作業等）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容
屋 内 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換気・排出設備等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
ためます、排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備		滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視又は作動確認		
焼 入 れ 又 は 放 電 加 工 設 備	基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			沈下の有無	目視	
			支柱取付部の目地外れの有無	目視	
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
	本 体 部		漏えいの有無	目視	
			変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視	
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	ア ー ス		断線の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	安 全 装 置 (温度警報装置 を含む)		腐食、損傷の有無	目視	
			固定状況の適否	目視	
			機能の適否	作動確認	
	計 測 装 置 (温度計、乾湿計、圧力計、 回転計、秤量計、流量計、 静電気測定器等)		損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク	架 台、 支 柱	変形、 損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視		
	本 体 部	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
		変形、 亀裂、 損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		強め輪の変形、亀裂、緩み等の有無	目視		
	ノズル（水抜管を含む）、マンホール等	漏えいの有無	目視		
		変形、 損傷の有無	目視		
		取付けボルトの折損等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	安 全 装 置 （ 通 気 管 等 ）	腐食、 損傷の有無	目視		
		引火防止網の目づまり、 損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視		
	計 測 装 置 （ 液 面 計 等 ）	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、 指示状況の適否	目視		
	注 入 口	漏えいの有無	目視		
		変形、 損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、 損傷等の有無	目視			
	滯油、 滯水、 土砂等の堆積の有無	目視			
	油種別表示の有無	目視			
配 管 ・ バ ル ブ 等	配 管 （ ス ト レ ー ナ ー 等 を 含 む ）	漏えいの有無	目視		
		変形、 損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		地盤面との離隔状況	目視		
	フ ラ ン ジ、 バ ル ブ 等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
		損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	手動確認		
		フランジ、ボルト等の緩み等の有無	目視又はハンマーテスト		
	ラ ッ ク、 サ ポ ー ト	変形、 損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	配 管 ピ ッ ト	亀裂、 損傷等の有無	目視		
		滯油、 滯水、 土砂等の堆積の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容
ポン プ 設 備 等	ポン プ (電動機等を含む。)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		流量及び圧力の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定			
電 気 設 備	配電盤、遮断器 (スイッチを含む)、 コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	照明機器及び その他の電気機器	損傷の有無	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定			
制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視			
	制御盤の固定状況の適否	目視			
	制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス 試験による。			
	監視設備の機能の適否	作動確認			
	警報設備の機能の適否	作動確認			
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付部の ゆるみ等の有無	目視			
	避雷導線の断線及び壁体との接触の 有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標 識、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、 汚損の有無	目視			
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備以外 の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					