

一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容
屋 内 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換気・排出設備等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無 及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能 の適否	目視（機能の適否に ついては手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
た め ま す、排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備		滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視又は作動確認		
燃 焼 装 置 等	基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			沈下の有無	目視	
			支柱取付部の目地外れの有無	目視	
			アンカーボルト等の緩み等の有無	目視	
	〔 本 体 部 〕 加熱釜、加熱管、 炉壁を含む。		変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視	
	バーナー等燃焼設備 〔 空気供給装置、 点火装置等を含む〕		漏えいの有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			機能の適否	目視	
	安全装置 （遮断弁等）		腐食、損傷の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	計 測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
		圧 力 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
		熱源監視装置		損傷の有無	目視
取付部のゆるみ等の有無				目視	
機能の適否				作動確認	
火災を防止するための 附 帯 設 備		損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク	架 台、 支 柱	変形、 損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		アンカーボルト等の緩み等の有無	目視	
	本 体 部 (加 熱 装 置 を 含 む 。)	漏えいの有無	目視	
		変形、 亀裂、 損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視	
		強め輪の変形、亀裂、緩み等の有無	目視	
	ノズル(水抜管を含む)、 マンホール等	漏えいの有無	目視	
		変形、 損傷の有無	目視	
		取付けボルトの折損等の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
	ミ キ サ -	漏えいの有無	目視	
		異音、 異常振動、 異常発熱の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		固定ボルトの腐食及び緩み等の有無	目視又はハンマーテスト	
	ア - ス	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	囲 い	亀裂・ 損傷等の有無	目視	
		滞油、 滞水、 土砂等の堆積の有無	目視	
	通 気 管	引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無	目視(ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う)	
		弁の作動状況	作動確認(ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う)	
		管内障害物の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		パードスクリーンの損傷及び日詰りの有無	目視	
	安 全 装 置	損傷・ 腐食の有無	目視	
		作動状況	取外し等による機能試験	
	液量自動表示装置	損傷の有無	目視	
取付部のゆるみ等の有無		目視		
作動・ 指示状況		目視		
温 度 計	損傷の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無	目視		
	作動・ 指示状況	目視		
圧 力 計	損傷の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無	目視		
	作動・ 指示状況	目視		
液面上(下)限 警報設備	損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
注 入 口	漏えいの有無	目視		
	変形、 損傷の有無	目視		
	接地電極損傷の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
注入口ピット	亀裂、 損傷等の有無	目視		
	滞油、 滞水、 土砂等の堆積の有無	目視		
	油種別表示の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置方法
配 管 ・ バ ル ブ 等	配 管	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		地盤面との離隔状況	目視		
	フ ラ ン ジ、バ ル ブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器 等による検知		
		損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	手動確認		
		フランジ、ボルト等の緩み等の有無	目視又はハンマーテスト		
	ラ ック、サ ポ ー ト	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	配 管 ピ ット	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
ポ ン プ 設 備 等	ポ ン プ (電動機等を含む。)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		流量及び圧力の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	自視		
	油 加 熱 器、 ス ト レ ー ナ ー等	漏えいの有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	電 気 設 備	配 電 盤、遮 断 器 (スイッチを含む)、 コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視	
固定状況の適否			目視		
機能の適否			目視及び作動確認		
照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器		損傷の有無	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
ア ー ス		断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
制 御 装 置 等		制御系計器の損傷の有無	目視		
		制御盤の固定状況の適否	目視		
		制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による		
		監視設備の機能の適否	作動確認		
		警報設備の機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備		突針部の傾斜、損傷及び取付部の緩み等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体との接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識、 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備以外の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					