

二酸化炭素消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容	
二 酸 化 炭 素 消 火 薬 劑	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
	消 火 薬 劑	量の適否	目視、重量計測等による確認			
	高 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	低 圧 式	安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
		圧力警報装置	変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	警報回路の確認		
		圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視		
			指示状況の適否	目視		
		液 面 計	変形、損傷等の有無	目視		
			自 動 冷 凍 機	変形、損傷等の有無	目視	
	機能の適否	作動確認				
	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
開閉状況の適否		目視				
機能の適否		作動確認				
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視			
		ガス量の適否	重量計測等による確認			
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食（作動封板）の有無	目視			
		開閉状況の適否	目視			
	容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	操 作 管	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視				
	開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手動起動装置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	火災感知装置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		自動・手動切替装置	変形、損傷等の有無	目視		
機能の適否	作動確認					

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
制 御 装 置 配 管 等	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
	ヒ ュ ー ズ 類	機能の適否	作動確認		
		損傷、溶断等の有無	目視		
	継 電 器	種類、容量の適否	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
	結 線 接 続	接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
		ゆるみ、脱落等の有無	目視		
	配 管	被覆の損傷等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	逆 止 弁	腐食の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破壊板・安全装置	変形、損傷等の有無	目視		
腐食の有無		目視			
バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視			
	開閉状況の適否	作動確認			
放 出 表 示 灯		損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
噴 射 ヘ ッ ド		変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源		損傷の有無	目視		
		切替の適否	目視		
		容量の適否	目視		
そ の 他					