

## 屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

| 点 検 項 目    |                        | 点 検 内 容                       | 点 検 方 法                 | 点 検 結 果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|
| 建築物等       | 壁、柱、はり及び屋根             | 亀裂、損傷等の有無                     | 目視                      |         |                 |
|            | 他用途との区画                | 亀裂、損傷等の有無                     | 目視                      |         |                 |
|            | 防 火 戸                  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否             | 目視                      |         |                 |
|            | 床 面                    | 滞油、滞水等の有無                     | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無                 | 目視                      |         |                 |
| 照 明 設 備    | 損傷の有無                  | 目視                            |                         |         |                 |
| ためます及び排水溝  |                        | 亀裂、損傷等の有無                     | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無               | 目視                      |         |                 |
| 架 台 等      |                        | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否             | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 落下防止装置の適否                     | 目視                      |         |                 |
| 換気・排出設備等   |                        | 給排気ダクト等の変形、損傷の有無<br>及び固定状況の適否 | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無             | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能<br>の適否       | 目視（機能の適否に<br>については手動確認） |         |                 |
|            |                        | ファンの作動状況の適否                   | 作動確認                    |         |                 |
|            |                        | 可燃性蒸気警報装置の作動状況                | 作動確認                    |         |                 |
| 冷 房 装 置 等  |                        | 損傷の有無                         | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 機能の適否                         | 作動確認                    |         |                 |
| 電 気 設 備    |                        | 配線及び機器の損傷の有無                  | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 機能の適否                         | 作動確認                    |         |                 |
| 避 雷 設 備    |                        | 突針部の損傷及び取付部のゆるみ等<br>の有無       | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 避雷導線の断線及び壁体等との接触<br>の有無       | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 接地抵抗値の適否                      | 接地抵抗計による測定              |         |                 |
| 標 識、 掲 示 板 |                        | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、<br>汚損の有無    | 目視                      |         |                 |
| 消火設備       | 消 火 器                  | 位置、設置数、外観的機能の適否               | 目視                      |         |                 |
|            | 消火器以外の消火設備             | 消火設備点検表による                    |                         |         |                 |
| 警報設備       | 自動火災報知設備               | 自動火災報知設備点検表による                |                         |         |                 |
|            | 自動火災報知設備以外の<br>警 報 設 備 | 損傷の有無                         | 目視                      |         |                 |
|            |                        | 機能の適否                         | 作動確認                    |         |                 |
| そ の 他      |                        |                               |                         |         |                 |