

屋 外 貯 蔵 所 点 検 表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
さ く 等		変形、損傷の有無	目視		
地 盤 面 等	地 盤 面	くぼみ等の有無及び排水の適否	目視		
	排 水 溝、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消 火 器 以 外 の 消 火 設 備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備		損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
散 水 設 備		機能の適否	散水試験による確認		
そ の 他					