

質 疑 応 答 書

件 名 三郷市立彦成小学校外部等改修工事

質問事項

1. 質問 1

[A-01 図 特記仕様書(改修その1) → 1 一般共通事項]において、[16 石綿含有建材の調査]に○が御座いませんが、既に当工事改修範囲の事前調査は実施済みかつ、その結果を設計図面に反映済みであり、新たに石綿含有建材の事前調査を行う必要は無いと考えて宜しいでしょうか。

2. 質問 2.

[A-18 図 本校舎棟 立面図 1<<改修前・改修後 共通>> → 外部改修仕上表 →40AED]において、AED の取外し・再取付の記載が御座いますが、AED は医療機器のため、取外し・再取付はメーカーまたはその代理店を介して行う必要があると存じます。ご対応させて頂くための参考として、施設内に設置された AED に関する以下の情報をご教示下さい。

- ・ AED のメーカー
- ・ AED を設置した代理店の連絡先

回 答

1. お見込のとおりです。

2. AED ボックスは4点止めで外壁に設置しており、それ以外の特殊な配線等はありません。
(日本光電工業株式会社に確認済み)
