

一般廃棄物最終処分場管理 日常点検 点検日：毎週火曜日、金曜日（※休日・祝日の場合は翌日）

1. 機器の管理状況 令和2年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原水調整設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
生物処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
凝集沈殿設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
高度処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
汚泥処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
薬品注入設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
給水設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
空気圧縮機	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
各機器に異常が認められた場合の措置							回転円盤 2号機を 修繕予定	回転円盤 2号機を 修繕完了				

2. 外観点検 令和2年度

[illegible]

3. 埋立量(単位：t) 令和2年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	61.95	76.52	82.68	82.38	78.87	60.32	87.32	75.66	75.03	85.6	106.59	86.16
覆土	133.98	668.42	223.3	133.19	267.75	123.9	294.99	0	0	259.75	0	0
埋立物	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類	陶器・ビン類
合 計	195.93	744.94	305.98	215.57	346.62	184.22	382.31	75.66	75.03	345.35	106.59	86.16

※令和元年度調査での最終処分場の残余容量 17,203㎥ (残余比率 45%)