

5. チェックリスト

■排水設備等計画（変更）確認申請書チェックリスト

○申請書確認事項	チェック欄
・ 申請日の記載	<input type="checkbox"/>
・ 申請者の記名押印	<input type="checkbox"/>
・ 設置区分を選択	<input type="checkbox"/>
・ 設置場所を地番、号棟まで記載	<input type="checkbox"/>
・ 排水区分を選択	<input type="checkbox"/>
・ 使用水別を選択	<input type="checkbox"/>
・ 施工者を記載 (※指定工事店名及び担当技術者)	<input type="checkbox"/>
・ 工事予定を記載 (※着手日は申請日の3日後以降)	<input type="checkbox"/>
・ 公共ますの有無を選択	<input type="checkbox"/>
○添付書類	チェック欄
・ 案内図 (※排水設備の設置を行う敷地を枠で囲い明示)	<input type="checkbox"/>
・ 平面図 (※次ページの平面図確認事項を網羅していること)	<input type="checkbox"/>
・ 構造図 (※グリーストラップ、ポンプ等を設置する場合)	<input type="checkbox"/>
・ 在来排水施設認定申請書 (※既存の排水設備の認定を受ける場合)	<input type="checkbox"/>
・ その他必要な書類 (※同意書やその他確認に必要な書類がある場合)	<input type="checkbox"/>

○平面図確認事項	チェック欄
・ 排水設備の種別、管種、管径、勾配、延長、ますの深さ、方位を「表 2 - 1 記載例」により記載	<input type="checkbox"/>
・ 家屋内の設備を「表 2 - 2 記号例」により記載	<input type="checkbox"/>
・ 排水管の内径及び勾配が基準に合致 (例：内径 100mm の場合、勾配 2.0%以上)	<input type="checkbox"/>
・ 排水管の土被りが宅地内 20cm 以上、私道内 45 cm以上。	<input type="checkbox"/>
・ 汚水系統及び雨水系統を記載	<input type="checkbox"/>
・ 雨水管や外水栓、ドレン排水が汚水系に接続していない	<input type="checkbox"/>
・ 排水管の起点及び終点、会合点、屈曲点、排水管の延長が管径の 120 倍を超えない範囲において、清掃上適当な箇所にますを設置。	<input type="checkbox"/>
・ 排水管の落差が大きい箇所にドロップますを設置。	<input type="checkbox"/>
・ 在来管を使用する場合には、在来管部分が分かるよう破線で記載。	<input type="checkbox"/>
・ 在来管と新設管の接続部にますが設置されている。	<input type="checkbox"/>

■ 在来排水施設認定申請書チェックリスト

○申請書確認事項	チェック欄
・ 申請書の記名押印	<input type="checkbox"/>
・ 理由欄を記載 (※既存の排水設備が規定に適合していることがわかるように)	<input type="checkbox"/>

■排水設備等工事完了届出書チェックリスト

○届出書確認事項	チェック欄
・届出日の記載（※完了日より5日間以内に提出）	<input type="checkbox"/>
・届出者の記名押印 （※原則、届出人が確認申請書の申請者であること）	<input type="checkbox"/>
・確認番号を記載	<input type="checkbox"/>
・設置場所を地番、号棟まで記載	<input type="checkbox"/>
・完了日を記載	<input type="checkbox"/>
・施工者を記載（※工事店名、担当技術者、電話番号）	<input type="checkbox"/>
・設置区分を選択	<input type="checkbox"/>
○添付書類	チェック欄
・竣工図（※計画時と同様の場合も提出必須）	<input type="checkbox"/>

■下水道使用開始等届出書チェックリスト

○届出書確認事項	チェック欄
・届出日の記載	<input type="checkbox"/>
・届出者の記名押印 （※原則、確認申請書の申請者と同一であること）	<input type="checkbox"/>
・使用開始（休止・廃止・再開）年月日を記載。 （※工事完了日と同日とすること。）	<input type="checkbox"/>
・設置場所を地番、号棟まで記載	<input type="checkbox"/>
・使用水区分を選択	<input type="checkbox"/>
・汚水区分を選択	<input type="checkbox"/>
・開始等の理由を記載	<input type="checkbox"/>

■排水設備完了検査チェックリスト

○検査事項	チェック欄
・ 竣工図と現地の排水設備に相違がないこと	□
・ それぞれの柵で排水の滞留がないこと	□
・ 管が真っすぐに配管されていること	□
・ 管内に土砂等の異物がないこと	□
・ 屋根のない外水栓、ドレン排水等の雨水系統が 汚水系統に接続されていないこと	□