

IV 業 務 統 計

(取水・配水関係)

1. 取 水 量
2. 配 水 量

(営 業 関 係)

3. 年度別・用途別調定額
4. 月 別 調 定 額
5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(給 水 関 係)

6. 給水装置工事申込状況
7. 口径別水道メーター設置戸数
8. 口径別水道メーター交換戸数
9. 給水管及び配水管修理状況

(水 質 関 係)

10. 薬 品 使 用 状 況
11. 原水水質検査成績表
12. 浄水水質検査成績表

(そ の 他)

13. 電気使用量及び電気料金

1. 取 水 量

(1) 年度別取水量

(単位: m³)

年度	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
23	1,195,090	1,357,460	2,552,550	13,004,260	83.6	15,556,810
22	1,365,390	1,473,040	2,838,430	12,967,690	82.0	15,806,120
21	1,255,600	1,436,990	2,692,590	13,039,450	82.9	15,732,040
20	1,264,490	1,372,400	2,636,890	12,909,640	83.0	15,546,530
19	1,239,090	1,376,300	2,615,390	12,910,660	83.2	15,526,050

(2) 月別取水量

(単位: m³)

月	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
4	103,050	108,670	211,720	1,048,660	83.2	1,260,380
5	93,870	123,550	217,420	1,083,620	83.3	1,301,040
6	80,310	121,530	201,840	1,078,570	84.2	1,280,410
7	94,180	129,980	224,160	1,143,980	83.6	1,368,140
8	32,460	101,880	134,340	1,205,090	90.0	1,339,430
9	74,300	111,280	185,580	1,107,740	85.7	1,293,320
10	100,360	122,960	223,320	1,083,670	82.9	1,306,990
11	110,370	105,850	216,220	1,048,470	82.9	1,264,690
12	136,360	111,540	247,900	1,083,570	81.4	1,331,470
1	153,410	110,260	263,670	1,052,810	80.0	1,316,480
2	138,240	101,840	240,080	984,470	80.4	1,224,550
3	78,180	108,120	186,300	1,083,610	85.3	1,269,910
合計	1,195,090	1,357,460	2,552,550	13,004,260	83.6	15,556,810

2. 配 水 量

(1) 年度別配水量

(単位: m³)

年度	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
23	8,790,920	5,385,000	1,330,840	15,506,760	83.9	14,423,553
22	8,829,760	5,476,550	1,444,140	15,750,450	82.3	14,615,992
21	10,220,220	4,050,210	1,408,820	15,679,250	83.2	14,490,876
20	9,355,870	4,793,460	1,345,490	15,494,820	83.3	14,283,870
19	9,295,100	4,830,360	1,349,320	15,474,780	83.4	14,436,329

(2) 月別配水量

(単位: m³)

月	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
4	618,890	530,800	106,540	1,256,230	83.5	1,347,187
5	626,100	549,550	121,130	1,296,780	83.6	954,350
6	624,290	533,020	119,150	1,276,460	84.5	1,431,826
7	670,040	566,270	127,430	1,363,740	83.9	1,000,050
8	785,810	451,100	99,880	1,336,790	90.1	1,486,788
9	842,130	338,450	109,100	1,289,680	85.9	1,021,235
10	854,810	327,250	120,550	1,302,610	83.2	1,440,156
11	830,750	325,930	103,770	1,260,450	83.2	980,382
12	865,640	351,620	109,350	1,326,610	81.7	1,415,731
1	857,600	345,610	108,100	1,311,310	80.3	961,361
2	599,040	520,960	99,840	1,219,840	80.7	1,444,782
3	615,820	544,440	106,000	1,266,260	85.6	939,705
合計	8,790,920	5,385,000	1,330,840	15,506,760	83.9	14,423,553

(3) 年度別 1日平均・最大・最小配水量 (単位: m³)

年度	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
23	42,368	47,750 12月31日	37,930 3月17日
22	43,152	49,230 7月21日	37,370 3月21日
21	42,957	49,380 7月15日	37,820 5月5日
20	42,452	47,580 7月13日	37,840 4月18日
19	42,281	47,900 7月24日	38,290 1月1日

(4) 月別 1日平均・最大・最小配水量 (単位: m³)

月	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
4	41,874	45,120 4月24日	38,680 4月23日
5	41,832	45,590 5月8日	38,780 5月3日
6	42,549	47,280 6月22日	39,490 6月17日
7	43,992	47,160 7月11日	40,890 7月31日
8	43,122	45,400 8月10日	40,010 8月21日
9	42,989	45,880 9月14日	40,070 9月20日
10	42,020	43,670 10月4日	39,650 10月22日
11	42,015	43,880 11月20日	38,440 11月19日
12	42,794	47,750 12月31日	40,130 12月3日
1	42,300	44,440 1月30日	38,340 1月1日
2	42,063	44,090 2月5日	38,130 2月25日
3	40,847	43,220 3月25日	37,930 3月17日

3. 年度別・用途別調定額

用 途	区 分	平成 23 年度		平成 22 年度	
		内 訳	構成比	内 訳	構成比
一般家庭用	戸数(戸)	61,627	99.3	60,788	99.3
	(休止中戸数)	(4,840)		(4,885)	
	水量(m³)	13,666,169	94.7	13,866,701	94.9
	料金(円)	1,839,412,050	92.0	1,884,716,875	92.5
官 公 署 用	戸数(戸)	161	0.3	161	0.3
	(休止中戸数)	(2)		(2)	
	水量(m³)	97,468	0.7	101,613	0.7
	料金(円)	23,070,324	1.2	24,063,360	1.2
学 校 用	戸数(戸)	79	0.1	79	0.1
	(休止中戸数)	(2)		(1)	
	水量(m³)	173,888	1.2	176,930	1.2
	料金(円)	33,946,075	1.7	34,646,463	1.7
工 場 用	戸数(戸)	12	0.0	11	0.0
	(休止中戸数)	(1)		(0)	
	水量(m³)	85,169	0.6	96,815	0.7
	料金(円)	21,297,631	1.1	24,367,006	1.2
病 院 用	戸数(戸)	9	0.0	9	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	217,279	1.5	191,297	1.3
	料金(円)	45,011,169	2.2	39,560,178	1.9
浴 場・営業用	戸数(戸)	6	0.0	6	0.0
	(休止中戸数)	(1)		(1)	
	水量(m³)	96,004	0.7	107,096	0.7
	料金(円)	10,039,995	0.5	11,205,705	0.5
臨 時 用	戸数(戸)	143	0.2	142	0.2
	(休止中戸数)	(53)		(43)	
	水量(m³)	41,319	0.3	21,075	0.1
	料金(円)	20,091,120	1.0	11,843,580	0.6
公立プール用	戸数(戸)	31	0.1	31	0.1
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	46,257	0.3	54,465	0.4
	料金(円)	6,071,158	0.3	7,148,453	0.4
そ の 他	水量(m³)				
合 計	戸数(戸)	62,068	100.0	61,227	100.0
	(休止中戸数)	(4,899)		(4,932)	
	水量(m³)	14,423,553	100.0	14,615,992	100.0
	料金(円)	1,998,939,522	100.0	2,037,551,620	100.0

平成 21 年度		平成 20 年度		平成 19 年度	
内 訳	構成比	内 訳	構成比	内 訳	構成比
59,804	99.3	59,129	99.3	58,329	99.2
(4,561)		(4,465)		(4,286)	
13,626,979	94.0	13,516,656	94.7	13,684,918	94.9
1,840,666,308	92.1	1,823,846,558	91.8	1,857,946,946	92.1
162	0.3	162	0.3	161	0.3
(2)		(2)		(2)	
100,788	0.7	102,255	0.7	108,218	0.7
23,873,314	1.2	24,235,936	1.2	25,688,793	1.3
79	0.1	80	0.1	81	0.1
(2)		(1)		(2)	
167,727	1.2	171,478	1.2	176,437	1.2
32,670,416	1.6	33,434,668	1.7	34,495,043	1.7
12	0.0	12	0.0	11	0.0
(1)		(1)		(1)	
100,414	0.7	98,908	0.7	115,318	0.8
25,317,120	1.3	24,922,580	1.3	29,220,017	1.5
9	0.0	9	0.0	9	0.0
(0)		(0)		(0)	
221,259	1.5	190,274	1.3	193,547	1.3
45,853,374	2.3	39,354,336	2.0	40,045,089	2.0
6	0.0	6	0.0	6	0.0
(1)		(1)		(1)	
102,216	0.7	98,063	0.7	84,069	0.6
10,690,260	0.5	10,250,940	0.5	8,782,935	0.4
138	0.2	128	0.2	151	0.3
(68)		(42)		(62)	
22,183	0.1	43,953	0.3	19,813	0.1
12,265,680	0.6	21,422,100	1.1	11,481,960	0.6
31	0.1	31	0.1	31	0.1
(0)		(0)		(0)	
52,011	0.4	62,283	0.4	54,009	0.4
6,826,370	0.4	8,174,568	0.4	7,088,613	0.4
97,299	0.7				
60,241	100.0	59,557	100.0	58,779	100.0
(4,635)		(4,512)		(4,354)	
14,490,876	100.0	14,283,870	100.0	14,436,329	100.0
1,998,162,842	100.0	1,985,641,686	100.0	2,014,749,396	100.0

4. 月別調定額

(単位:円)

年度 月	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
4	185,216,920	185,662,331	182,058,740	188,768,287	187,270,086
5	133,178,307	133,481,183	130,717,207	130,982,382	132,278,714
6	196,351,413	201,682,283	197,424,178	196,282,512	203,550,063
7	138,480,132	143,455,340	137,439,765	139,503,668	142,381,484
8	207,825,824	214,066,491	207,358,449	210,799,357	206,122,838
9	143,253,942	151,641,352	143,110,398	143,283,792	145,937,558
10	200,596,298	210,264,187	204,382,428	197,474,514	205,297,518
11	135,985,465	136,490,499	136,057,247	135,955,174	135,273,140
12	195,512,124	196,668,881	198,322,347	193,015,668	196,737,542
1	133,013,467	135,518,486	134,541,790	130,367,572	132,209,258
2	199,925,479	201,925,154	201,871,780	196,323,895	200,228,745
3	129,600,151	126,695,433	124,878,513	122,884,865	127,462,450
合 計	1,998,939,522	2,037,551,620	1,998,162,842	1,985,641,686	2,014,749,396

5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(1) 収納区分別収納状況

(税込)

収納区分 月	口座振替		コンビニ		その他		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
4	16,503	96,497,017	5,816	22,645,916	1,774	10,819,477	24,093	129,962,410
5	24,628	143,479,057	7,162	26,139,919	1,554	11,656,138	33,344	181,275,114
6	16,461	98,949,984	6,804	26,183,844	1,763	13,076,367	25,028	138,210,195
7	24,754	157,186,118	6,678	24,468,758	1,808	11,858,329	33,240	193,513,205
8	16,516	106,690,929	6,676	26,301,666	1,721	10,238,259	24,913	143,230,854
9	24,831	163,946,099	6,749	25,448,569	1,772	13,306,342	33,352	202,701,010
10	16,469	108,694,497	6,094	24,313,669	1,588	10,983,033	24,151	143,991,199
11	24,747	157,504,862	7,754	29,275,419	1,807	12,640,828	34,308	199,421,109
12	16,503	103,401,985	6,060	23,806,860	1,801	11,320,047	24,364	138,528,892
1	24,859	154,108,184	6,929	26,890,511	1,631	11,771,337	33,419	192,770,032
2	16,485	99,808,259	7,059	27,680,222	1,682	10,241,654	25,226	137,730,135
3	24,961	158,494,934	7,276	27,051,806	1,692	11,900,456	33,929	197,447,196
合 計	247,717	1,548,761,925	81,057	310,207,159	20,593	139,812,267	349,367	1,998,781,351
割合(%)	70.9	77.5	23.2	15.5	5.9	7.0	100	100

(2) 当年度分口座振替率

区 分 年 度	調 定 件 数 (件)	口座振替件数(件)	口 座 振 替 率
23 年度	347,626	247,686	71.3 %
22 年度	343,039	244,465	71.3 %
21 年度	338,795	242,261	71.5 %
20 年度	335,080	239,578	71.5 %
19 年度	332,375	237,753	71.5 %

6. 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
新 設	704	1,052	885	945	1,324
改 造	222	198	200	244	206
撤 去	7	5	2	6	4
合 計	933	1,255	1,087	1,195	1,534

※改造に口径変更を含む。

7. 口径別水道メーター設置戸数

(単位:戸)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
13 mm	56	56	56	94	79
20 mm	951	1,195	907	972	824
25 mm	11	17	19	23	22
30 mm	3	1	2	5	1
40 mm	1	2	0	2	6
50 mm	5	2	2	4	5
75 mm	2	1	0	1	1
100 mm	0	0	1	0	0
合 計	1,029	1,274	987	1,101	938

8. 口径別水道メーター交換戸数

(1) 検定満了交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合計
平成 23 年度	3,360	1,918	109	7	20	6	3	0	0	5,423
平成 22 年度	2,370	2,276	113	3	22	6	0	0	0	4,790

(2) 不回転交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	50mm	75mm	合計
平成 23 年度	13	9	2	1	0	25
平成 22 年度	18	6	4	0	0	28

9. 給水管及び配水管修理状況

(単位:件)

年 度 種 別		漏 水 修 理 箇 所 数				
		平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
給 水 管	10 mm	6	11	13	7	5
	13 mm	19	6	7	7	5
	16 mm	1	0	0	0	0
	20 mm	23	22	15	14	16
	25 mm	37	48	23	43	29
	小 計	86	87	58	71	55
配 水 管	50 mm	9	7	12	6	18
	75 mm	13	15	14	17	16
	100 mm	4	12	4	5	8
	150 mm	6	9	1	6	4
	200 mm～	2	1	4	3	1
	小 計	34	44	35	37	47
漏 水 修 理 合 計		120	131	93	108	102
月 平 均		10	11	8	9	9
そ の 他	弁筐上げ工事	25	20	11	23	21
	消 火 栓 工 事	7	7	8	7	3
	試掘・その他工事	88	63	54	65	69
	小 計	120	90	73	95	93
合 計		240	221	166	203	195
月 平 均		20	18	14	17	16

10. 薬品使用状況

(1) 年度別使用状況

(単位: kg)

区 分 年 度	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
平成 23 年度	38,060	6,600	55,930	100,590
平成 22 年度	49,150	3,580	63,210	115,940
平成 21 年度	35,390	1,990	56,890	94,270
平成 20 年度	34,320	4,800	57,070	96,190
平成 19 年度	40,430	2,970	55,270	98,670

(2) 月別使用状況

(単位: kg)

区 分 月	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
4	1,400	0	2,500	3,900
5	2,540	0	4,810	7,350
6	2,970	340	5,090	8,400
7	4,010	2,520	4,980	11,510
8	1,200	2,490	6,920	10,610
9	2,730	820	4,420	7,970
10	2,190	430	4,490	7,110
11	1,000	0	4,210	5,210
12	4,460	0	3,810	8,270
1	3,710	0	3,810	7,520
2	8,090	0	6,410	14,500
3	3,760	0	4,480	8,240
合 計	38,060	6,600	55,930	100,590

11. 原水水質検査成績表

区分	原水水質検査成績表		北部浄水場	
	検査項目	浄水の水質基準(参考)	最高値	最低値
健康に関する項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.009	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	54.8	49.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.098	0.054
	塩化物イオン	200 mg/L以下	49.3	41.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	83.6	69.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	251	237
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.0	0.7
	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度	5 度以下	4	3
	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満

(4 井 戸)	中 央 浄 水 場 (4 井 戸)		
平均値	最高値	最低値	平均値
0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
0.03	0.03	0.03	0.03
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.11	0.03未満	0.03未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
52.1	53.6	48.8	51.0
0.070	0.18	0.059	0.101
44.1	37.0	22.9	27.3
77.0	73.5	58.7	65.8
245	267	210	229
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.9	1.1	0.6	0.8
8.2	8.3	8.0	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	5	2	4
0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

12. 浄水水質検査成績表

区分	浄水水質検査成績表		採
	検査項目	水質基準	高州保育所
健康に関する項目	一般細菌	100個/mL以下	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.7
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007
	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008
	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.023
	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.01未満
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	23.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	塩化物イオン	200 mg/L以下	25.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	63.2
	蒸発残留物	500 mg/L以下	156
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6
	味	異常でないこと	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし
	色度	5度以下	1未満
	濁度	2度以下	0.1未満

平成23年度平均値

水	地	点
戸ヶ崎東保育所	彦成保育所	丹後保育所
0	0	0
不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
2.0	2.1	2.1
0.08未満	0.08未満	0.10
0.05	0.05	0.06
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.06未満	0.06未満	0.06未満
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.003	0.002	0.002
0.004未満	0.004未満	0.004未満
0.005	0.004	0.004
0.001	0.001	0.001
0.014	0.011	0.009
0.01未満	0.01未満	0.01未満
0.004	0.004	0.003
0.001	0.001	0.001
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.03未満	0.03未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満
18.7	16.9	16.0
0.005未満	0.005未満	0.005未満
24.4	23.8	23.1
62.0	61.4	61.4
155	147	145
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.7	0.7	0.7
7.4	7.3	7.3
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1未満	1未満	1未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満

13. 電気使用量及び電気料金

(1) 年度別使用状況

項 目 年 度	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
平成 23 年度	1,773,006	27,547,179	646,614	10,102,918
平成 22 年度	1,973,715	27,468,465	641,478	9,279,375
平成 21 年度	1,912,119	26,043,190	497,934	7,661,151
平成 20 年度	1,835,458	30,216,435	581,976	10,235,851
平成 19 年度	1,881,110	27,333,195	609,036	9,420,725

(2) 月別使用状況

項 目 月	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
4	133,132	1,902,495	63,126	864,669
5	128,575	1,812,339	60,696	825,631
6	125,207	1,886,196	63,642	904,655
7	151,602	2,334,436	66,570	1,003,494
8	125,922	2,106,696	66,510	1,041,143
9	155,496	2,546,030	45,024	786,402
10	148,649	2,410,127	40,176	706,667
11	167,113	2,596,027	41,562	710,883
12	160,301	2,511,173	40,350	695,725
1	180,126	2,746,733	43,902	737,417
2	174,864	2,675,884	55,416	883,227
3	122,019	2,019,043	59,640	943,005
合 計	1,773,006	27,547,179	646,614	10,102,918

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
867,777	13,449,238	3,287,397	51,099,335
973,920	13,705,860	3,589,113	50,453,700
940,038	13,202,448	3,350,091	46,906,789
909,455	15,192,029	3,326,889	55,644,315
893,958	13,497,476	3,384,104	50,251,396

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
71,448	1,016,275	267,706	3,783,439
76,713	1,052,348	265,984	3,690,318
76,011	1,107,771	264,860	3,898,622
83,568	1,274,633	301,740	4,612,563
74,194	1,193,555	266,626	4,341,394
68,271	1,137,436	268,791	4,469,868
71,377	1,154,041	260,202	4,270,835
75,373	1,181,634	284,048	4,488,544
66,206	1,068,180	266,857	4,275,078
74,243	1,162,598	298,271	4,646,748
66,013	1,058,841	296,293	4,617,952
64,360	1,041,926	246,019	4,003,974
867,777	13,449,238	3,287,397	51,099,335