

平成28年7月給水栓水質検査結果

番号	水 質 基 準 項 目		基 準 値	高州 保育所	コピー・ブリス スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4	無機 物 / 重金 属	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	1.4	1.6	1.6
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14		四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16	一 般 有 機 物	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23	消 毒 副 生 成 物	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33	着 色	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	味 着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	23.7	25.5	23.8	23.5
39	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42	か び	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9
47	基 礎 的 性 質	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満