

平成31年2月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物/ 重金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.6	1.8	2.1
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.10
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.003	0.002	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.007	0.005	0.003
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.018	0.013	0.006
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.003	0.001
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	32.0	30.3	25.3	20.4
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	31.7	31.9	29.9	28.8
39		カルシウム、マグネシウム等(硬	300mg/L以下	77.6	78.4	79.6	79.8
40	発 泡 か び 臭	蒸発残留物	500mg/L以下	193	192	189	183
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	発 泡 臭 気	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
44	味 基 礎 的 性 状	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.4	7.2
48	臭 気 色 度 濁 度	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満