

IV 業 務 統 計

(取水・配水関係)

1. 取 水 量
2. 配 水 量

(営 業 関 係)

3. 年度別・用途別調定額
4. 月 別 調 定 額
5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(給 水 関 係)

6. 給水装置工事申込状況
7. 口径別水道メーター設置戸数
8. 口径別水道メーター交換戸数
9. 給水管及び配水管修理状況

(水 質 関 係)

10. 薬品使用状況
11. 原水水質検査成績表
12. 浄水水質検査成績表

(そ の 他)

13. 電気使用量及び電気料金

1. 取 水 量

(1) 年度別 取水量

(単位: m³)

年度	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
24	1,326,350	1,493,280	2,819,630	12,644,730	81.8	15,464,360
23	1,195,090	1,357,460	2,552,550	13,004,260	83.6	15,556,810
22	1,365,390	1,473,040	2,838,430	12,967,690	82.0	15,806,120
21	1,255,600	1,436,990	2,692,590	13,039,450	82.9	15,732,040
20	1,264,490	1,372,400	2,636,890	12,909,640	83.0	15,546,530

(2) 月別 取水量

平成24年度

(単位: m³)

月	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
4	132,620	96,790	229,410	1,018,490	81.6	1,247,900
5	134,460	115,910	250,370	1,052,600	80.8	1,302,970
6	109,370	108,110	217,480	1,063,280	83.0	1,280,760
7	116,490	125,100	241,590	1,129,920	82.4	1,371,510
8	94,970	137,100	232,070	1,145,430	83.2	1,377,500
9	89,120	136,210	225,330	1,054,540	82.4	1,279,870
10	92,080	142,100	234,180	1,067,940	82.0	1,302,120
11	96,340	128,650	224,990	1,018,540	81.9	1,243,530
12	106,000	133,290	239,290	1,067,980	81.7	1,307,270
1	127,210	124,640	251,850	1,036,920	80.5	1,288,770
2	121,470	113,310	234,780	936,670	80.0	1,171,450
3	106,220	132,070	238,290	1,052,420	81.5	1,290,710
合計	1,326,350	1,493,280	2,819,630	12,644,730	81.8	15,464,360

2. 配 水 量

(1) 年度別 配水量

(単位: m³)

年度	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
24	7,443,170	6,501,910	1,464,010	15,409,090	82.1	14,429,549
23	8,790,920	5,385,000	1,330,840	15,506,760	83.9	14,423,553
22	8,829,760	5,476,550	1,444,140	15,750,450	82.3	14,615,992
21	10,220,220	4,050,210	1,408,820	15,679,250	83.2	14,490,876
20	9,355,870	4,793,460	1,345,490	15,494,820	83.3	14,283,870

(2) 月別 配水量

平成24年度

(単位: m³)

3	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
4	614,940	533,570	94,890	1,243,400	81.9	1,370,413
5	637,050	547,370	113,640	1,298,060	81.1	952,066
6	640,000	530,510	105,990	1,276,500	83.3	1,439,381
7	676,210	567,920	122,650	1,366,780	82.7	994,010
8	679,200	559,340	134,410	1,372,950	83.4	1,488,607
9	598,640	543,270	133,540	1,275,450	82.7	1,038,280
10	607,270	550,940	139,310	1,297,520	82.3	1,449,089
11	583,100	529,890	126,130	1,239,120	82.2	971,891
12	625,140	546,760	130,680	1,302,580	82.0	1,412,347
1	613,220	548,420	122,200	1,283,840	80.8	953,178
2	558,670	497,090	111,090	1,166,850	80.3	1,444,686
3	609,730	546,830	129,480	1,286,040	81.8	915,601
合計	7,443,170	6,501,910	1,464,010	15,409,090	82.1	14,429,549

(3) 年度別 1日平均・最大・最小配水量 (単位:m³)

年度	1日平均配水量	1日最大配水量		1日最小配水量	
24	42,217	47,280	7月30日	37,490	5月3日
23	42,368	47,750	12月31日	37,930	3月17日
22	43,152	49,230	7月21日	37,370	3月21日
21	42,957	49,380	7月15日	37,820	5月5日
20	42,452	47,580	7月13日	37,840	4月18日

(4) 月別 1日平均・最大・最小配水量 平成24年度 (単位:m³)

月	1日平均配水量	1日最大配水量		1日最小配水量	
4	41,447	45,200	4月28日	37,910	4月14日
5	41,873	44,360	5月30日	37,490	5月3日
6	42,550	44,990	6月20日	38,830	6月9日
7	44,090	47,280	7月30日	40,050	7月7日
8	44,289	46,780	8月2日	39,320	8月14日
9	42,515	46,430	9月5日	39,560	9月22日
10	41,855	44,190	10月8日	38,250	10月7日
11	41,304	43,710	11月27日	38,290	11月17日
12	42,019	45,890	12月31日	39,090	12月15日
1	41,414	43,510	1月15日	38,340	1月1日
2	41,673	43,690	2月3日	39,030	2月15日
3	41,485	42,900	3月12日	39,040	3月27日

3. 年度別・用途別調定額

用途	区分	平成 24 年度		平成 23 年度	
		内 訳	構成比	内 訳	構成比
一般家庭用	戸数(戸)	63,265	99.2	61,627	99.3
	(休止中戸数)	(5,454)		(4,840)	
	水量(m ³)	13,628,902	94.5	13,666,169	94.7
	料金(円)	1,827,802,130	91.2	1,839,412,050	92.0
官公署用	戸数(戸)	161	0.3	161	0.3
	(休止中戸数)	(2)		(2)	
	水量(m ³)	91,309	0.6	97,468	0.7
	料金(円)	21,583,175	1.1	23,070,324	1.2
学校用	戸数(戸)	78	0.1	79	0.1
	(休止中戸数)	(3)		(2)	
	水量(m ³)	168,928	1.2	173,888	1.2
	料金(円)	32,869,967	1.6	33,946,075	1.7
工場用	戸数(戸)	12	0.0	12	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(1)	
	水量(m ³)	136,473	0.9	85,169	0.6
	料金(円)	34,569,497	1.7	21,297,631	1.1
病院用	戸数(戸)	9	0.0	9	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m ³)	195,402	1.4	217,279	1.5
	料金(円)	40,422,753	1.9	45,011,169	2.2
浴場・営業用	戸数(戸)	6	0.0	6	0.0
	(休止中戸数)	(1)		(1)	
	水量(m ³)	89,737	0.6	96,004	0.7
	料金(円)	9,381,750	0.5	10,039,995	0.5
臨時用	戸数(戸)	191	0.3	143	0.2
	(休止中戸数)	(94)		(53)	
	水量(m ³)	66,653	0.5	41,319	0.3
	料金(円)	30,922,500	1.5	20,091,120	1.0
公立プール用	戸数(戸)	31	0.1	31	0.1
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m ³)	52,145	0.4	46,257	0.3
	料金(円)	6,843,953	0.3	6,071,158	0.3
その他	水量(m ³)				
合 計	戸数(戸)	63,753	100.0	62,068	100.0
	(休止中戸数)	(5,554)		(4,899)	
	水量(m ³)	14,429,549	100.0	14,423,553	100.0
	料金(円)	2,004,395,725	100.0	1,998,939,522	100.0

平成 22 年度		平成 21 年度		平成 20 年度	
内 訳	構成比	内 訳	構成比	内 訳	構成比
60,788	99.3	59,804	99.3	59,129	99.3
(4,885)		(4,561)		(4,465)	
13,866,701	94.9	13,626,979	94.0	13,516,656	94.7
1,884,716,875	92.5	1,840,666,308	92.1	1,823,846,558	91.8
161	0.3	162	0.3	162	0.3
(2)		(2)		(2)	
101,613	0.7	100,788	0.7	102,255	0.7
24,063,360	1.2	23,873,314	1.2	24,235,936	1.2
79	0.1	79	0.1	80	0.1
(1)		(2)		(1)	
176,930	1.2	167,727	1.2	171,478	1.2
34,646,463	1.7	32,670,416	1.6	33,434,668	1.7
11	0.0	12	0.0	12	0.0
(0)		(1)		(1)	
96,815	0.7	100,414	0.7	98,908	0.7
24,367,006	1.2	25,317,120	1.3	24,922,580	1.3
9	0.0	9	0.0	9	0.0
(0)		(0)		(0)	
191,297	1.3	221,259	1.5	190,274	1.3
39,560,178	1.9	45,853,374	2.3	39,354,336	2.0
6	0.0	6	0.0	6	0.0
(1)		(1)		(1)	
107,096	0.7	102,216	0.7	98,063	0.7
11,205,705	0.5	10,690,260	0.5	10,250,940	0.5
142	0.2	138	0.2	128	0.2
(43)		(68)		(42)	
21,075	0.1	22,183	0.1	43,953	0.3
11,843,580	0.6	12,265,680	0.6	21,422,100	1.1
31	0.1	31	0.1	31	0.1
(0)		(0)		(0)	
54,465	0.4	52,011	0.4	62,283	0.4
7,148,453	0.4	6,826,370	0.4	8,174,568	0.4
		97,299	0.7		
61,227	100.0	60,241	100.0	59,557	100.0
(4,932)		(4,635)		(4,512)	
14,615,992	100.0	14,490,876	100.0	14,283,870	100.0
2,037,551,620	100.0	1,998,162,842	100.0	1,985,641,686	100.0

4. 月別調定額

(単位:円)

年度 月	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度
4	187,679,414	185,216,920	185,662,331	182,058,740	188,768,287
5	132,817,795	133,178,307	133,481,183	130,717,207	130,982,382
6	201,462,711	196,351,413	201,682,283	197,424,178	196,282,512
7	138,940,016	138,480,132	143,455,340	137,439,765	139,503,668
8	209,533,603	207,825,824	214,066,491	207,358,449	210,799,357
9	147,190,982	143,253,942	151,641,352	143,110,398	143,283,792
10	202,637,162	200,596,298	210,264,187	204,382,428	197,474,514
11	134,491,796	135,985,465	136,490,499	136,057,247	135,955,174
12	194,876,937	195,512,124	196,668,881	198,322,347	193,015,668
1	130,375,411	133,013,467	135,518,486	134,541,790	130,367,572
2	201,425,232	199,925,479	201,925,154	201,871,780	196,323,895
3	122,964,666	129,600,151	126,695,433	124,878,513	122,884,865
合 計	2,004,395,725	1,998,939,522	2,037,551,620	1,998,162,842	1,985,641,686

5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(1) 収納区分別 収納状況 平成24年度 (税込)

収納区分 月	口座振替		コンビニ		その他		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
4	16,534	97,848,058	6,013	23,314,478	1,664	11,242,341	24,211	132,404,877
5	24,984	147,746,998	8,064	29,367,633	1,668	10,367,183	34,716	187,481,814
6	16,496	98,054,275	6,068	22,787,876	1,490	12,306,253	24,054	133,148,404
7	25,070	155,818,832	7,565	28,555,164	1,592	15,726,615	34,227	200,100,611
8	16,554	104,310,717	6,486	24,513,960	1,372	11,286,601	24,412	140,111,278
9	25,048	163,543,527	6,579	24,135,835	1,674	14,782,227	33,301	202,461,589
10	16,530	110,600,960	7,166	28,958,859	1,658	12,123,046	25,354	151,682,865
11	25,040	158,677,939	7,226	26,540,945	1,622	12,735,788	33,888	197,954,672
12	16,700	10,666,381	6,359	25,475,590	1,705	102,122,582	24,764	138,264,553
1	25,061	151,163,830	8,386	31,313,257	1,555	11,211,270	35,002	193,688,357
2	16,727	97,350,743	6,069	23,300,149	1,500	10,639,754	24,296	131,290,646
3	25,139	155,810,229	7,774	29,181,405	1,640	12,767,324	34,553	197,758,958
合 計	249,883	1,451,592,489	83,755	317,445,151	19,140	237,310,984	352,778	2,006,348,624
割合(%)	70.9	72.4	23.7	15.8	5.4	11.8	100	100

(2) 年度別 口座振替率

年度	調定件数(件)	口座振替件数(件)	口座振替率(%)
24年度	353,229	249,883	70.7
23年度	347,626	247,686	71.3
22年度	343,039	244,465	71.3
21年度	338,795	242,261	71.5
20年度	335,080	239,578	71.5

6. 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度
新 設	1,005	704	1,052	885	945
改 造	197	222	198	200	244
撤 去	4	7	5	2	6
合 計	1,206	933	1,255	1,087	1,195

※改造に口径変更を含む。

7. 口径別水道メーター設置戸数

(単位:戸)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度
13 mm	50	56	56	56	94
20 mm	1,763	951	1,195	907	972
25 mm	25	11	17	19	23
30 mm	2	3	1	2	5
40 mm	6	1	2	0	2
50 mm	8	5	2	2	4
75 mm	2	2	1	0	1
100 mm	0	0	0	1	0
合 計	1,856	1,029	1,274	987	1,101

8. 口径別水道メーター交換戸数

(1)検定満了交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合計
平成 24 年度	5,790	6,149	166	4	74	7	3	0	0	12,193
平成 23 年度	3,360	1,918	109	7	20	6	3	0	0	5,423

(2)不回転交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	50mm	75mm	合計
平成 24 年度	16	19	1	0	0	36
平成 23 年度	13	9	2	1	0	25

9. 給水管及び配水管修理状況

(単位:件)

種 別		漏 水 修 理 箇 所 数				
		平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度
給 水 管	10 mm	11	6	11	13	7
	13 mm	13	19	6	7	7
	16 mm	2	1	0	0	0
	20 mm	13	23	22	15	14
	25 mm	39	37	48	23	43
	小 計	78	86	87	58	71
配 水 管	50 mm	17	9	7	12	6
	75 mm	17	13	15	14	17
	100 mm	9	4	12	4	5
	150 mm	1	6	9	1	6
	200 mm～	3	2	1	4	3
	小 計	47	34	44	35	37
漏水修理合計		125	120	131	93	108
月 平 均		10	10	11	8	9
そ の 他	弁籠上げ工事	14	25	20	11	23
	消火栓工事	2	7	7	8	7
	試掘・その他工事	50	88	63	54	65
	小 計	66	120	90	73	95
合 計		191	240	221	166	203
月 平 均		16	20	18	14	17

10. 薬品使用状況

(1) 年度別 使用状況

(単位:kg)

区 分 年 度	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
平成 24 年度	35,890	13,570	59,750	109,210
平成 23 年度	38,060	6,600	55,930	100,590
平成 22 年度	49,150	3,580	63,210	115,940
平成 21 年度	35,390	1,990	56,890	94,270
平成 20 年度	34,320	4,800	57,070	96,190

(2) 月別 使用状況 平成24年度

(単位:kg)

区 分 月	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
4	0	0	3,000	3,000
5	2,020	0	2,500	4,520
6	4,000	140	4,390	8,530
7	5,060	1,270	4,550	10,880
8	3,670	2,900	7,360	13,930
9	6,420	2,290	7,140	15,850
10	1,000	1,270	4,080	6,350
11	960	840	5,490	7,290
12	3,290	770	5,580	9,640
1	4,500	1,250	7,470	13,220
2	2,990	1,200	5,000	9,190
3	1,980	1,640	3,190	6,810
合 計	35,890	13,570	59,750	109,210

11. 原水水質検査成績表

区分	原水水質検査成績表		北部浄水場	
	検査項目	浄水の水質基準(参考)	最高値	最低値
健康に関する項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	0.05	0.03未満
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物		200 mg/L以下	55.8	53.0
マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下	0.099	0.056
塩化物イオン		200 mg/L以下	45.4	40.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	84.6	75.3
蒸発残留物		500 mg/L以下	269	245
陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
フェノール類		0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 mg/L以下	1.0	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	4	2	
濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	

(4 井 戸)	中 央 浄 水 場 (4 井 戸)		
平均値	最高値	最低値	平均値
0	100	0	25
不検出	不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
0.03	0.03	0.03	0.03
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.12	0.03未満	0.03
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
54.5	61.4	53.7	57.2
0.073	0.150	0.047	0.089
43.3	37.6	23.1	28.8
79.9	80.1	67.0	73.7
258	274	210	240
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1.0	1.2	0.8	1.0
8.2	8.2	8.0	8.1
異常なし	硫化水素臭	異常なし	異常なし
4	5	2	4
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

12. 浄水水質検査成績表

区分	浄水水質検査成績表		採
	検査項目	水質基準	高州保育所
健康に関する項目	一般細菌	100個/mL以下	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.4
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007
	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.010
	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.029
	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.01未満
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満
	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	28.6	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	
塩化物イオン	200 mg/L以下	25.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	71.0	
蒸発残留物	500 mg/L以下	177	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	
味	異常でないこと	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	
色度	5度以下	1未満	
濁度	2度以下	0.1未満	

平成24年度平均値

水	地	点
戸ヶ崎東保育所	彦成保育所	丹後保育所
0	0	0
不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.9	2.0	2.1
0.08未満	0.08	0.08
0.05	0.06	0.06
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.06未満	0.06未満	0.06未満
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.003	0.002	0.002
0.004未満	0.004未満	0.004未満
0.007	0.005	0.005
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.017	0.012	0.012
0.01未満	0.01未満	0.01未満
0.005	0.004	0.003
0.002	0.001	0.002
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.03未満	0.03未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満
20.8	16.9	17.0
0.005未満	0.005未満	0.005未満
23.8	22.0	21.9
69.7	69.2	69.0
163	166	163
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.7	0.7	0.7
7.4	7.3	7.3
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1未満	1未満	1未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満

13. 電気使用量及び電気料金

(1) 年度別 使用状況

年 度	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
平成 24 年度	1,694,215	31,024,157	763,056	13,675,488
平成 23 年度	1,773,006	27,547,179	646,614	10,102,918
平成 22 年度	1,973,715	27,468,465	641,478	9,279,375
平成 21 年度	1,912,119	26,043,190	497,934	7,661,151
平成 20 年度	1,835,458	30,216,435	581,976	10,235,851

(2) 月別 使用状況 平成24年度

月	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
4	134,603	2,190,667	62,958	990,645
5	147,421	2,350,283	61,518	970,810
6	144,912	2,350,614	63,840	1,014,170
7	152,175	2,583,774	64,158	1,078,294
8	156,523	3,146,406	68,016	1,374,352
9	156,653	3,158,876	68,736	1,371,337
10	125,757	2,474,653	62,418	1,155,703
11	131,843	2,550,373	63,480	1,185,317
12	124,696	2,421,297	61,314	1,142,842
1	139,091	2,607,365	63,972	1,166,926
2	150,177	2,742,180	64,668	1,162,208
3	130,364	2,447,669	57,978	1,062,884
合 計	1,694,215	31,024,157	763,056	13,675,488

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
933,314	17,016,202	3,390,585	61,715,847
867,777	13,449,238	3,287,397	51,099,335
973,920	13,705,860	3,589,113	50,453,700
940,038	13,202,448	3,350,091	46,906,789
909,455	15,192,029	3,326,889	55,644,315

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
63,085	1,040,224	260,646	4,221,536
69,688	1,144,424	278,627	4,465,517
80,413	1,298,939	289,165	4,663,723
75,776	1,307,481	292,109	4,969,549
85,365	1,660,484	309,904	6,181,242
88,710	1,763,006	314,099	6,293,219
83,854	1,561,921	272,029	5,192,277
81,689	1,544,892	277,012	5,280,582
78,098	1,477,604	264,108	5,041,743
79,616	1,478,668	282,679	5,252,959
73,182	1,363,201	288,027	5,267,589
73,838	1,375,358	262,180	4,885,911
933,314	17,016,202	3,390,585	61,715,847