令和 8 年 10 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目			基準値	高州保育所	コビープリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	健康に関する項目	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		無機物／重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－
5			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－
6			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－
8			六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－
9			亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	2.2	2.4	2.3
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－
13			ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－
17			ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－
18			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－
19			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－
20			PFOS・PFOA	0.00005mg/L以下	－	－	－	－
21			ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－
22		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－
23			クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	－	－
24			クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－
25			ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－
26			ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－
27			臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－
28			総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－
29			トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－
30			ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－
31			ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－
32			ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－
35			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－
36			銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－
37		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－
38		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－
39		味	塩化物イオン	200mg/L以下	20.8	21.5	20.2	21.1
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－
41			蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－
43		かび臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
45		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－
46		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－
47		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
48		基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5
49			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51			色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
52			濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満