

令和 7 年 4 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所	
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	1.4	1.4	1.5	
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	
14		一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	—	—	
20	ベンゼン		0.01mg/L以下	—	—	—	—	
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—	
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—	
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—	
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—	
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—	
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—	
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—	
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—	
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	
36	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	21.1	20.3	20.6	19.4	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	0.6	
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和 7 年 5 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピー プリスクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所	
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	0.9	0.9	0.9	
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002	
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.005	0.005	0.004	
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.011	0.012	0.010	
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.003	
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		着色	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.5	14.4	14.9	12.6	
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	16.7	14.9	15.2	13.5	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49.0	44.2	45.6	42.1	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	122	109	111	96	
41	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	かび	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
44	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	性 状	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和 7 年 6 月 給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	1.1	1.2	1.2
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	19.7	16.9	16.1	15.9
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 7 年 7 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.1	1.2	1.2
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブromokジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブromokホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	19.7	20.5	19.7	19.4
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42	か び 臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	発泡 臭 気	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45		フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46	基 礎 的 性 状	味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.7	0.7	0.8
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 7 年 8 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.9
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.005	0.005	0.004
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.009	0.010	0.008
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.029	0.024	0.026	0.021
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.007	0.008	0.006
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.3	20.0	19.8	17.7
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	21.5	20.6	20.5	19.4
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61.6	60.2	60.7	59.2
40		蒸発残留物	500mg/L以下	154	149	141	143
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	味 基 礎 的 性 状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和 7 年 9 月 給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	1.3	1.4	1.4
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	21.0	20.8	20.6	20.2
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.9	1.0	1.0
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 7 年 10 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	1.7	1.8	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ ンス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	27.1	27.4	27.1	27.0
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42		ジェオスミン	0.0001mg/L以下	-	-	-	-
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	-	-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	発 泡 臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 7 年 11 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物／ 重金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.5	1.6	1.5
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.002
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.007	0.007	0.006
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.017	0.017	0.014
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.004	0.004
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	味 着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	23.5	23.6	22.4	21.3
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	24.5	23.3	23.6	22.1
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	66.8	63.7	64.9	62.1
40		蒸発残留物	500mg/L以下	156	146	137	145
41	発泡 かび	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	発泡 臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.8
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 7 年 12 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コビープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物／ 重金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4	1.5	1.6	1.5
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味 着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	27.1	26.2	25.6	25.9
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.7
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 8 年 1 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	1.4	1.5	1.5
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
36	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	23.0	22.2	21.8	21.2
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42	かび	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 8 年 2 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピーリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物／ 重金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.5	1.6	1.6
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.11	0.12	0.11
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.006	0.005	0.005
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.013	0.012	0.012
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	味 着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	25.9	25.0	23.6	24.0
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	31.3	30.9	30.6	30.8
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	75.7	76.0	76.1	76.0
40		蒸発残留物	500mg/L以下	193	182	179	180
41	発 泡 か び 臭	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44	発 泡 臭 気	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	味 基 礎 的 性 状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.9
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 8 年 3 月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州 保育所	コピープリ スクール みさと とがさき	彦成 保育所	丹後 保育所
1	病原 生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	無機 物 / 重 金 属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.5	1.6	1.6
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-
14	一 般 有 機 物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21	消 毒 副 生 成 物	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26		臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	着 色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
34		味	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-
35			銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-
36	着 色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	
38	味	塩化物イオン	200mg/L以下	29.0	28.8	28.1	28.4
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-
41	発 泡 か び	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45	発 泡 臭 気	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8
47	基 礎 的 性 状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満