

### 粉末消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容		
粉末素消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器		設置状況の適否	目視			
			変形、損傷等の有無	目視			
	消 火 薬 剤		量の適否	重量計測等による確認			
	蓄 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食（作動封板）の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
		指示圧力計	変形、損傷等の有無	目視			
	指示状況の適否		目視				
	加 圧 式	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
		定 圧 作 動 装	変形、損傷等の有無	目視			
		圧力用ガス容器等	容 器	設置状況の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
			ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による		
			容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
腐食（作動封板）の有無				目視			
容器弁解放装置			開閉状況の適否	目視			
	変形、損傷等の有無	目視					
圧力調整器	腐食の有無	目視					
	機能の適否	作動確認					
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視				
		ガス量の適否	重量計測等による確認				
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視				
		腐食（作動封板）の有無	目視				
		開閉状況の適否	目視				
	容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視				
		腐食の有無	目視				
	操 作 管	機能の適否	作動確認				
変形、損傷等の有無		目視					
選 択 弁	腐食の有無	目視					
	開閉状況及び機能の適否	作動確認					
起 動 装 置	手動起動装置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
	自動起動装置	火災感知装置	変形、損傷等の有無	目視			
			感知障害の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
		自動・手動切替装置	変形、損傷等の有無	目視			
機能の適否	作動確認						

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
	ヒ ュ ー ズ 類	機能の適否	作動確認		
		損傷、溶断等の有無	目視		
	継 電 器	種類、容量の適否	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
	結 線 接 続	機能の適否	作動確認		
		ゆるみ、脱落等の有無	目視		
配 管 等	配 管	被覆の損傷等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	逆 止 弁	腐食の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置	機能の適否	作動確認		
		変形、損傷等の有無	目視		
	バ ル ブ 類	腐食の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	放 出 表 示 灯	開閉状況の適否	作動確認		
損傷等の有無		目視			
噴 射 ヘ ッ ド	点灯の状況	目視			
	変形、損傷等の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル	腐食の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁	機能の適否	作動確認		
		変形、損傷等の有無	目視		
予 備 動 力 源	容量の適否	目視			
	切替の適否	目視			
	損傷の有無	目視			
そ の 他					