

水噴霧消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容	
水 源	水 槽 等	漏水等の有無	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視			
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視			
	給 水 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
呼 水 装 置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
		水量、水状の適否	目視			
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視			
		開閉状態及び機能の適否	手動確認			
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	加 圧 送 水 装 置	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視		
固定ボルト等の緩み、脱落等の有無			目視及びハンマーテスト			
軸受部、回転部等の給油状況			目視			
機能の適否			作動確認			
異音、異常振動、異常発熱等の有無			作動確認			
本 体		変形、損傷等の有無	目視			
		固定ボルト等の緩み、脱落等の有無	目視及びハンマーテスト			
		軸受部、回転部等の給油状況	目視			
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認			
		機能の適否	作動確認			
内 燃 機 関		燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
潤 滑 油		著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視			
蓄 電 池		腐食、変形、損傷等の有無	目視			
		電解液量の適否	目視			
		端子電圧の適否	電圧測定			
動 力 伝 達 装 置		腐食、変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置方法
加 圧 送 水 装 置	内 燃 機 関	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
			回転数の適否	回転計の指針確認	
		冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
		給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			周囲の可燃物等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等の緩み及び脱落等の有無	目視及びハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		機能の適否	作動確認		
		著しい漏水の有無	作動確認		
異音、異常振動、異常発熱等の有無		作動確認			
流量及び圧力の適否		目視			
達成計等の指示状況		作動確認			
起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
	標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
	機能の適否	作動確認			
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
		予備品の有無	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視			
	被覆の損傷等の有無	目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置方法
配 管 等	バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	ろ 過 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う）		
	配 管 （可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
ドレンピットの損傷等の有無		目視			
噴 霧 ヘ ッ ド		変形・損傷等の有無	目視		
		取付け角度の適否	目視		
		機能の適否	目視		
予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む ）	本 体	変形、損傷等の有無	目視	
			固定ボルト等の緩み、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト	
			軸受部、回転部等の給油状況	目視	
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認	
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定	
			機能の適否	作動確認	
	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
		腐食、変形等の有無	目視		
		量の適否	目視		
		バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
	蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		電解液量の適否	目視		
		端子電圧の適否	電圧測定		
	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		周囲に可燃物等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	蓄 電 池 設 備	変形、損傷等の有無	目視		
		端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
		電解液量の適否	目視		
機能の適否		作動確認			
起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視			
	操作部周囲の障害物の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
そ の 他					