

## 移送取扱所点検表

| 点 検 項 目          |   | 点 検 内 容                    | 点 検 方 法                   | 点 検 結 果              | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 移<br>送<br>基<br>地 | さ<br>く<br>等                               | 損傷の有無                      | 目視                        |                      |                 |  |
|                  | 危<br>険<br>物<br>流<br>出<br>防<br>止<br>施<br>設 | 土 盛 等                      | 損傷、ひび割れの有無                | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 波打ち、傾斜の有無                 | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 水抜口開閉状況及び泥等のつまりの有無        | 目視                   |                 |  |
|                  |   | 油分離装置                      | 亀裂損傷等の有無                  | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無           | 目視                   |                 |  |
|                  | ポ<br>ン<br>プ<br>架<br>台                     | 保 安 距 離                    | 保安物件新設等の有無                | 目視（該当物件がある場合は実測）     |                 |  |
|                  |   | 保 有 空 地                    | 許可外物件存置の有無                | 目視                   |                 |  |
|                  |   | 建屋及び附属建屋                   | 屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、<br>損傷等の有無 | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 換気・排出設備等の損傷の有無及び<br>機能の適否 | 目視及び作動確認             |                 |  |
|                  |   |                            | 照明設備の損傷の有無                | 目視                   |                 |  |
|                  |   | ポ<br>ン<br>プ                | 漏えいの有無                    | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 変形、損傷の有無                  | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 異音、異常振動、異常発熱等の有無          | 作動確認                 |                 |  |
|                  |   |                            | 塗装状況及び腐食の有無               | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 固定ボルトの腐食及び緩み等の有無          | 目視及びハンマーテスト<br>等による。 |                 |  |
|                  |   | ポ<br>ン<br>プ<br>架<br>台      | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無          | 目視                   |                 |  |
|                  |   | ポ<br>ン<br>プ<br>ア<br>ー<br>ス | 断線の有無                     | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 取付け部のゆるみ等の有無              | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 接地抵抗値の適否                  | 接地抵抗計による測定           |                 |  |
|                  | 囲い、床、ためま<br>す、油分離装置                       | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                        |                      |                 |  |
|                  |   | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無            | 目視                        |                      |                 |  |
|                  | ピ<br>グ<br>取<br>扱<br>装<br>置                | 保 有 空 地                    | 許可外物件存置の有無                | 目視                   |                 |  |
|                  |   | 本 体                        | 漏えいの有無                    | 目視                   |                 |  |
|                  |   |                            | 変形、損傷の有無                  | 目視                   |                 |  |
| 内部圧力放出設備の機能の適否   |   |                            | 作動確認                      |                      |                 |  |
| 床、排水口、<br>ためます   |   | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                        |                      |                 |  |
|                  |   | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無            | 目視                        |                      |                 |  |

| 点 検 項 目                         |  | 点 検 内 容   | 点 検 方 法         | 点 検 結 果                              | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|---------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 配<br>管<br>フ<br>ラ<br>ン<br>ジ<br>等 | 受入及び払出口  | ローディング<br>アーム   | 漏えいの有無          | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 変形、損傷の有無        | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 固定状況の適否         | 目視及びハンマーテスト<br>等による。                 |                          |  |
|                                 |  |   | 機能の適否           | 作動確認                                 |                          |  |
|                                 | そ の 他  | 漏えいの有無  | 目視              |                                      |                          |  |
|                                 |  | 変形、損傷の有無  | 目視              |                                      |                          |  |
|                                 | 配<br>管<br>（<br>可<br>撓<br>部<br>を<br>含<br>む<br>） | 地上・海上設置<br>配 管  | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある<br>場合は実測）                 |                          |  |
|                                 |  |   | 保有空地内許可外物件存置の有無 | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 漏えいの有無          | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 変形、損傷の有無        | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視（著しい腐食が認<br>められた箇所は、計器<br>による肉厚測定） |                          |  |
|                                 |  |   | 地表面との離隔状況の適否    | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  | 地下埋設配管  | 漏えいの有無          | 目視（目視できないも<br>のには、ライン<br>パケットテスト）    |                          |  |
|                                 |  |   | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある<br>場合は実測）                 |                          |  |
|                                 |  | 海底設置配管  | 漏えいの有無          | 目視（目視できないも<br>のには、ライン<br>パケットテスト）    |                          |  |
|                                 |  |   | 変形、損傷の有無        | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  |   | 海底埋設の状況の適否      | 目視                                   |                          |  |
|                                 |  | フ<br>ラ<br>ン<br>ジ<br>、<br>切<br>替<br>弁<br>、<br>制<br>御<br>弁<br>等 | 漏えいの有無          | 目視                                   |                          |  |
|                                 | 変形、損傷の有無                                       |   | 目視              |                                      |                          |  |
|                                 | 塗装状況及び腐食の有無                                    |   | 目視              |                                      |                          |  |
| フランジボルトのゆるみ等の有無                 | 目視（ゆるみの有無に<br>ついては、ハンマーテ<br>スト等による。）           |   |                 |                                      |                          |  |
| バルブ開閉表示の有無                      | 目視   |   |                 |                                      |                          |  |
| 弁開閉ロックの状況の適否                    | 目視   |   |                 |                                      |                          |  |
| バルブ開閉（制御）機能の適否                  | 目視及び作動確認                                       |   |                 |                                      |                          |  |

| 点 検 項 目                         |                           | 点 検 内 容         | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------------|
| 配<br>管<br>フ<br>ラ<br>ン<br>ジ<br>等 | 漏えい拡散防止装置<br>(点検箱を含む。)    | 変形、損傷の有無        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 滯油、滯水の有無        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 検知装置の作動状況の適否    | 目視      |         |                          |
|                                 | ラック・サポート等                 | 変形、損傷の有無        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 固定の状況の適否        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 防護設備の変形、損傷の有無   | 目視      |         |                          |
|                                 | 配管ピット等                    | 亀裂、損傷等の有無       | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無 | 目視      |         |                          |
|                                 | エアー抜き<br>(ドレンを含む。)        | 漏えいの有無          | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 機能の適否           | 作動確認    |         |                          |
|                                 | 海上配管及び支持物の<br>防護設備 (防舷材等) | 変形、損傷の有無        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 取付け状況の適否        | 目視      |         |                          |
|                                 | 緊急遮断弁                     | 損傷の有無           | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 開閉状況表示の有無       | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 周囲障害物の有無        | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 機能の適否           | 作動確認    |         |                          |
|                                 | 配管アース<br>(ボンド)            | 断線の有無           | 目視      |         |                          |
|                                 |                           | 取付部のゆるみ等の有無     | 目視      |         |                          |
| 接地抵抗値の適否                        |                           | 接地抵抗計による測定      |         |         |                          |
| 配管絶縁物等                          | 変形、損傷の有無                  | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 絶縁抵抗値の有無                  | 絶縁抵抗計による測定      |         |         |                          |
| 加熱・保温設備                         | 変形、損傷の有無                  | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 固定状況の適否                   | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 安全装置の機能の適否                | 作動確認            |         |         |                          |
| 電気防食設備                          | 端子箱の損傷及び土砂等の堆積の有無         | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 断線及び端子のゆるみ等の有無            | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 防食電位 (電流) の適否             | 電位計による測定        |         |         |                          |
| 配管応力検知装置                        | 変形、損傷の有無                  | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 配管応力の適否                   | 目視              |         |         |                          |
|                                 | 指示状況の適否                   | 目視              |         |         |                          |

| 点 検 項 目          |                          | 点 検 内 容                              | 点 検 方 法           | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| ずい道内可燃性蒸気滞留防止措置等 | 排 出 設 備                  | 給・排気ダクト等の変形、損傷の有無                    | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 引火防止網の損傷、目づまりの有無                     | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 排気口付近の火気の有無                          | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否                    | 作動確認              |         |                          |
|                  | 附 属 設 備                  | 排水溝、ためます、油分離装置の亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 排水ポンプの損傷の有無                          | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 照明設備の損傷の有無                           | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 防護設備、保安設備等の損傷の有無                     | 目視                |         |                          |
| 運 転 状 態 監 視 装 置  | 圧 力 計<br>( 圧 力 警 報 )     | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 指示状況の適否                              | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |         |                          |
|                  |                          | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |         |                          |
|                  | 流 量 計<br>( 流 量 警 報 )     | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 指示状況の適否                              | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |         |                          |
|                  |                          | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |         |                          |
|                  | 温 度 計<br>( 温 度 過 昇 検 知 ) | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 指示状況の適否                              | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |         |                          |
|                  |                          | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |         |                          |
|                  | 過大振動検知装置                 | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |         |                          |
|                  |                          | 指示状況の適否                              | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |         |                          |
|                  |                          | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |         |                          |
| 漏えい検知装置          | 損傷の有無                    | 目視                                   |                   |         |                          |
|                  | ゴミ等のつまり等の有無              | 目視                                   |                   |         |                          |
|                  | 作動状況の適否                  | 作動確認                                 |                   |         |                          |
|                  | 警報機能の適否                  | 目視及び作動確認                             |                   |         |                          |

| 点 検 項 目             |                      | 点 検 内 容                | 点 検 方 法              | 点 検 結 果  | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------|--|
| 安全制御装置              |                      | 手動起動装置の周囲障害物の有無        | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 機能の適否                  | 作動確認                 |          |                          |  |
| 圧力安全装置              |                      | 変形、損傷の有無               | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 機能の適否                  | 作動確認(圧力計による確認)       |          |                          |  |
| 警報設備及び通報設備          |                      | 変形、損傷の有無               | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 機能の適否                  | 作動確認                 |          |                          |  |
| 巡回監視車等              | 巡回監視車                |                        | 配置、場所の適否             | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 積載機材の種類、数量の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認 |                          |  |
|                     | 資機材倉庫等               | 倉庫等                    | 建物、上屋等の損傷の有無         | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 整理、整頓状況の適否           | 目視       |                          |  |
|                     | 資機材                  | 資機材                    | 資機材の種類、数量の有無         | 目視       |                          |  |
| 資機材の変形、損傷の有無及び機能の適否 |                      |                        | 目視(泡消火薬剤は、変質、沈澱物の有無) |          |                          |  |
| 予備動力源               | 自家発電設備<br>(内燃機関を含む。) |                        | 変形、損傷の有無             | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 周囲障害物件の有無            | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 燃料の量の適否              | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 機能の適否                | 作動確認     |                          |  |
|                     | 蓄電池設備                |                        | 変形、損傷の有無             | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 端子ボルトのゆるみ等の有無        | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 電解液量の適否              | 目視       |                          |  |
|                     |                      |                        | 機能の適否                | 作動確認     |                          |  |
| 感震装置等               |                      | 損傷の有無                  | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 機能の適否                  | 作動確認                 |          |                          |  |
| 避雷設備                |                      | 損傷の有無                  | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 避雷導線の断線、損傷の有無          | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定           |          |                          |  |
| 電気設備                |                      | 配線及び機器の損傷の有無           | 目視                   |          |                          |  |
|                     |                      | 機能の適否                  | 作動確認                 |          |                          |  |
| 表示、標識、掲示板           |                      | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視                   |          |                          |  |
| 消火設備                | 消火器                  | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視                   |          |                          |  |
|                     | 消火器以外の消火設備           | 消火設備点検表による。            |                      |          |                          |  |
| その他                 |                      |                        |                      |          |                          |  |