

二酸化炭素消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容	
二酸化炭素消火薬剤	消火薬剤貯蔵容器		設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤		量の適否	目視、重量計測等による確認		
	高 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	低 圧 式	安 全 装 置		変形、損傷等の有無	目視	
				腐食の有無	目視	
		圧力警報装置		変形、損傷等の有無	目視	
				機能の適否	警報回路の確認	
		圧 力 計		変形、損傷等の有無	目視	
				指示状況の適否	目視	
		液 面 計		変形、損傷等の有無	目視	
				変形、損傷等の有無	目視	
		自 動 冷 凍 機		変形、損傷等の有無	目視	
				機能の適否	作動確認	
	放 出 弁		変形、損傷等の有無	目視		
腐食の有無			目視			
開閉状況の適否			目視			
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器		変形、損傷等の有無	目視		
			ガス量の適否	重量計測等による確認		
	容 器 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
	容器弁開放装置		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	操 作 管		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
選 択 弁		変形、損傷等の有無	目視			
		開閉状況及び機能の適否	作動確認			
起 動 装 置	手動起動装置		操作部周囲の障害物の有無	目視		
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	自 動 起 動 装 置	火災感知装置		変形、損傷等の有無	目視	
				感知障害の有無	目視	
				機能の適否	作動確認	
		自動・手動切替装置		変形、損傷等の有無	目視	
機能の適否	作動確認					

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧カスイッチ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
制 御 装 置 配 管 等	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
破壊板・安全装置	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視			
	開閉状況の適否	作動確認			
放 出 表 示 灯		損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
噴 射 ヘ ッ ド		変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源		損傷の有無	目視		
		切替の適否	目視		
		容量の適否	目視		
そ の 他					