

様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		製薬工場			
貯蔵する危険物の概要		引火点	〇〇℃	貯蔵温度	〇〇℃
基礎、据付方法の概要		鉄筋コンクリート造りの基礎にアンカーボルトで固定等			
タンク の 構 造 、 設 備	形状	縦置円筒型	常圧・加圧（ kPa）		
	寸法	直径 〇〇〇φ 高さ 〇〇〇mm	容量	〇〇〇ℓ	
	材質、板厚	SS400 屋根板〇mm 胴板 〇mm 底板 〇mm			
	通気管	種別	数	内径又は作動圧	
		無弁通気管	1	〇〇 mm kPa	
	安全装置	種別	数	作動圧	
		/		/	
液量表示装置	フロート式液面計	引火防止装置	有・無		
不活性気体の封入設備	/		タンクの保温材の概要	/	
注入口の位置	別添図面の位置	注入口付近の接地電極	有・無		
防油堤	構造		容量	排水設備	
	鉄筋コンクリート造り内部防水モルタル		〇〇ℓ	50A ガス管バルブ止	
ポンプ設備の概要		安全増防爆型電動機			
避雷設備		タンクに接地アースを設ける。			
配管		SGP（送油管〇〇A 注入管〇〇A）			
消火設備		第4種消火設備 〇本 第5種消火設備 〇本	タンクの加熱設備	無し	
工事請負者 住所氏名		三郷市中央〇丁目〇番地 □□株式会社 代表取締役 三郷太郎 電話 048-000-0000			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。